



חטיבת לקוחות
אגף השיווק

חברת החשמל

תאריך: 3.2.09
מס': 14/09

לידי מר אסף סורקיס

לכבוד
תרמוטק – חימום תת רצפתי
ת"ד 294
מושב בצרה 60944

מר סורקיס הנכבד,

הנדון: כבל לחימום תת רצפתי

בהסתמך על תעודת בדיקה של מכון התקנים הישראלי מס' 8814382914 כפי שהוצגה בפנינו, ניתן להתקין מערכת כבלי חשמל לחימום תת-רצפתי במתקני החשמל של לקוחות חברת החשמל.

1. יצרן הכבלים – חברת DEVI, דנמרק.

2. סימון הכבלים:

DEVI-BX0541374-DTP*1.09 OHM/M CABLE CAUFANT-HEATING CABLE

3. סימון על החיבור בין פתיל הזינה לכבל תת-רצפתי:

DEVI-CE ARTICLE: 89835112-ENG DTIP-18 230V 935W 52M 56.6 OHM
MAX TEMPERATURE 65°C WEEE OH2042


4. מתח העבודה של המערכת – 230/400 וולט.

5. המערכת נבדקה לפי תקן ישראלי ת"י 60800 ונמצאה מתאימה לכל סעיפי התקן.

לבירורים טכניים ולהבהרות נוספות תוכלו לפנות למהנדס חיים פרומרמן טל': 04-8182679.

אין לראות במכתב זה המלצה כלשהי על טיב הציוד או על כדאיות רכישתו ו/או השימוש בו על-ידי לקוחות חברת החשמל

בכבוד רב


בנימין כהן
מ"מ מנהל המחלקה לייעול הצריכה